



Prot. n. 78369/TA0-O4

Torino, 2 Novembre 2020

Posizione: 2019-10_PAR_REG_VER_PO

Il n. posizione deve essere citato nella risposta

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Commercio e terziario
c.a. Marinella Mosso

OGGETTO: Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA n. DD-A2094 del 14/05/2020 ai sensi dell'art. 28, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale e relative pertinenze in attuazione del Piano Particolareggiato Regaldi, compreso tra le vie Regaldi, Pacini, corso Novara e corso Regio Parco - Ambito 9-200 Regaldi" in Torino.

Parere verifica ottemperanza

In merito alla richiesta di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali per la procedura di Verifica di VIA in oggetto, visionata la documentazione messa a disposizione, l'Organo Tecnico per la VIA di codesta CM rende noto quanto segue.

Si considera verificata l'ottemperanza n. 2.1.2 Torri di raffrescamento per quanto richiesto in materia di scarichi idrici.

Si ricorda tuttavia che lo scarico in fognatura dei reflui industriali provenienti dalle torri di raffreddamento deve essere "preventivamente" autorizzato in AUA. Inoltre qualora i reflui provengano dai sistemi di trattamento per l'acqua utilizzata a fini tecnologici, detti scarichi idrici sono da ritenersi scarichi industriali: pertanto anche loro devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione AUA.

Per quanto concerne invece il prelievo da pozzo si ribadisce che nel caso venga realizzato lo stesso dovrà preventivamente ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento
ing. Pier Franco Ariano
- sottoscritto con firma digitale -

Referente: dott. Massimo Dragonero
Telefono: 0118616812